



НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

31.01.2020

№10

Про заходи по реагуванню на зауваження та усуненню порушень законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

На виконання приписів Нижньосірогозького РС ГУ ДСНС у Херсонській області від 15 січня 2020 року № 4 та від 22 січня 2020 року № 14 про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, керуючись статтею 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити заходи по реагуванню на зауваження та усуненню порушень законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, відповідно до приписів Нижньосірогозького РС ГУ ДСНС у Херсонській області від 15 січня 2020 року № 4 та від 22 січня 2020 року № 14, додаються.

2. Спеціалісту селищної ради Варлан І.О. забезпечити контроль за виконанням заходів та своєчасне інформування Нижньосірогозький РС ГУ ДСНС у Херсонській області.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова

Олександр ГРУШКО

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження селищного  
голови  
31.01.2020 № 10

**Заходи**  
**по реагуванню на зауваження та усуненню порушень законодавства у**  
**сфері техногенної та пожежної безпеки, відповідно до приписів**  
**Нижньосірогозького РС ГУ ДСНС у Херсонській області від 15 січня**  
**2020 року № 4 та від 22 січня 2020 року № 14**

№ з/п	Порушення, яке необхідно усунути	Відповідальна особа	Строк виконання	Примітка
1	Придбати інформаційні таблички на світловідбиваючій основі з протипожежної безпеки для селищних закладів дошкільної освіти	Грушко О.Ф.	I півріччя 2020 року	3,0 тис. грн. (селищний бюджет)
2.	Встановити новий пожежний гідрант по вул. Жданова (поруч з ДНЗ № 3)	Грушко О.Ф. Чурсінов О.Г.	Впродовж року	18,4 тис. грн. (селищний бюджет, надання субвенції районному бюджету для РСКП)
<b>Заклад дошкільної освіти (ясла/садок) № 1</b>				
1.	Виконати роботи по проекту «Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу з системою централізованого пожежного спостереження приміщень Нижньосірогозького ЗДО (я/с) № 1 за адресою Херсонська область, смт Нижні Сірогози, вул. Незалежності,17»	Савченко К.В.	Впродовж року	Кошти в сумі 191,0 тис на реалізацію даного проекту будуть спрямовані після внесення змін до селищного бюджету та проведення процедури закупівлі послуг через електронну систему «Prozzoro»
2.	Замовити та виконати проектні роботи з вогнегасного покриття дерев'яних конструкцій покрівлі даху закладу дошкільної освіти № 1	Савченко К.В.	Впродовж року	20,0 тис. грн. (селищний бюджет)

3.	Виконати роботи з вогнегасного покриття дерев'яних конструкцій покрівлі даху закладу дошкільної освіти № 1	Савченко К.В.	Впродовж року	48,0 тис. грн. (селищний бюджет)
4.	Відкоригувати плани схеми евакуації людей на випадок пожежі у всіх приміщеннях	Савченко К.В.	До 10.02.2020р.	
5.	Оновити приміщення відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT)	Савченко К.В.	I квартал 2020 року	
6.	Провести ревізію стану пожежного гідранту по вул. Незалежності, який розташований поруч з ЗДО № 1	Чурсінов О.Г.	До 01.03.2020 року	
7.	Завести журнал щодо перевірки котельної установки перед початком опалювального періоду	Савченко К.В.	До 10.02.2020р.	
<b>Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 2</b>				
1.	Замовити проект на виконання робіт по облаштуванню пожежної сигналізації	Бахур Л.В.	Впродовж року	
2.	Відкоригувати плани схеми евакуації людей на випадок пожежі у всіх приміщеннях	Бахур Л.В.	До 10.02.2020р.	
3.	Замінити або відремонтувати вогнегасник	Бахур Л.В.	До 10.02.2020р.	
4.	Направити на навчання особу яка має допуск до роботи з котельною установою	Бахур Л.В.	Згідно графіка	
5.	Встановити новий пожежний гідрант по вул. Садова (поруч з ДНЗ № 2	Грушко О.Ф. Чурсінов О.Г.	Впродовж року	

Секретар ради

Світлана КУТІЩЕВА